

АКТ

Готовности _____ котельной

ИДРОУ "Таловский газовый с/п. Ивуща"
 К работе по газовом топливе в сезоне 2019 2020 г.г.
 Село Таловка

Мы, нижеподписавшиеся: ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства

Клещорова Мария Ивановна (Ф.И.О.)

и представитель мастер Бирюков С Ю (Райгаз, должность, Ф.И.О.)

Проверил готовность котельной и установил следующее:

1. Приказом № 28 от 14.10. 2019 г. ответственным за безопасность газового хозяйства котельной назначен зав. группой - Клещорова М. И. (Ф.И.О., должность)

(документ подтверждающий сдачу экзамена на звание ПБ в ГХ, З и дат

2. Операторы (кочегары), которые будут обслуживать котлы Цуба Людмила Викторовна (Ф.И.О., документ)

Проверка знаний проведена _____ 20 ____ г.

3. проектная и исполнительная документация имеется (имеется полностью или не полностью)

Документация находится в ФТС Таловского райгаза

Справка № _____ от _____ 20 ____ г.

Эксплуатационная документация в ИДРОУ Таловский газовый с/п. Ивуща (наименование, имеется полностью)

4. Ревизия газового хозяйства выполнена согласно наряду группы № 46 от 19.07. 2019, (работник какого райгаза, дата выполнения, № наряда)

Руководитель работ мастер Бирюков С Ю (должность, Ф.И.О.)

5. Проверка приборов КИП и автоматики, согласно акта № _____ от _____ 20 ____ г.

Произведена _____ (организация, должность, Ф.И.О.)

6. Взрывные клапана исправны (исправны, размеры в пределах норм)

7. Приточно-вытяжные вентиляции и жалюзийные решетки пригодны (пригодны к эксплуатации, размеры согласно проекта)

8. Очищены карманы есть (есть, нет)

9. В шиберах имеется отверстие д= да

10. Акт плотности потолочных перекрытий и стен встр. Котельных (№ акта, число)

11. Акт готовности котлоагрегатов или отметка в паспорте котлоагрегатов

этом акт N 713 от 09.10.2019, ООО "Секста-К"

(акт или число записи об этом)

12. Фиксаторы положения шиберов «открыто», «закрыто» _____

13. Газопроводы _____

(тех.состояние, окраска)

14. Дымоходы и вентиляционные каналы проверены проверены

Акин

(какой организацией, когда, № акта, должность, Ф.И.О. мастера и представителя организации)

Дымоход пригоден

вент.каналы _____

Пригодность

пригодность

15. Исправность освещения котельной _____

16. Наличие акта о герметизации вводов коммун. _____




Акин
(подпись руководителя)



(подпись)

_____ (подпись)

Акин



подпись инспектора

Аодурагимов М.С.

_____ дата.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Краморова Мария Ивановна

Действителен с 12.04.2021 по 12.04.2022